

Christian Punzel
Straßen- und Tiefbau GmbH

39576 Stendal

Email: info@punzel-stendal.de
Telefon: +49 3931 216143

Bauvorhaben: SDL Georgenstraße
Prüfverfahren: Dynamischer Lastplattendruckversuch
Hersteller: WEBER Prüftechnik
Gerät/Nr.: LWD WEBERconnect SNR: 60
Datum: 11.01.2018 11:57:56
Protokoll: Gruppenmessung
Prüfpersonal: Herr Kleinschmidt
Bodenart/gruppe:
Wetter:
Längengrad: +11.84555
Breitengrad: +52.61369



Nr	Messungen	Sollwert EVD(MN/m ²)	Ergebnis EVD(MN/m ²)	s (mm)	v (mm/s)	Länge	Breite
1	0	25.0	29.6	120.0	0.7602	+11.84555	+52.61369
2	1	25.0	24.38	138.6	0.9231	+11.84548	+52.61379
3	2	25.0	25.29	158.5	0.8903	+11.8454	+52.61394
4	4	25.0	43.85	99.8	0.5131	+11.84549	+52.61375

